

नगर पालिका, तारानगर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/TARANAGAR/FIRENOC/2024-25/45439
जारी दिनांक: 06-FEB-2026 वैधता दिनांक: 05-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHISH RAM
आवेदक का पता: SIDHMIKH

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE LAXMI GROUP WELFARE TRUST, KHASRA NO 973 967 975 970, CHANGOI ROAD, MIKHALA TARANAGAR, , CHURU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से प्रत्येक वर्ष अग्निशमन अधिकारी का मोका निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्चोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।



Signed by: Ajay Partap Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: TARANAGAR, Rajasthan
Date: 06/02/2026 13:34:03



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, तारानगर